



## شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري :

تي ان جي تردينج اند كوميرشيل سيرفيسز

رقم السجل التجاري :

98004

رقم الرخصة التجارية : 136039

رقم قيد المنشأة :

16-7974-00

رقم الهاتف :

البريد الإلكتروني :

التصنيف : Fire Fighting systems

إسم المنتج : Valves (OS&Y, Butterfly, Globe, Check, Gate Relief Valves etc)

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق

ملاحظات :

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني .
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

04/06/2020

تاريخ الإنتهاء :

05/06/2018

تاريخ الاعتماد :

مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

/٤



بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2018-06-05 : التاريخ  
PERMIT PAC18006318 : رقم الطلب



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Valves (OS&Y, Butterfly, Globe, Check, Gate Relief Valves etc)	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Fighting systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	تي ان جي تردينج اند كوميرشيل سيرفيسز	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	VALVEIT SRL / ITALY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Gate Valve, Indicator Posts, Wall types, for valve sizes 4-12 in.	VIT-IP-WT
Gate Valve, Indicator Posts, Underground types, adjustable length, for valve sizes 4-12 in.	VIT-IP-UG

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- 0003062677 - Factory Mutual (FM) - HCBZ. - Underwriters Laboratories (UL) EX27544	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة ) :
------------------------------------	---	--

RECOMMENDATIONS التوصيات

NOTES/STANDARD:

Intended for use with gate valves controlling water supplies to sprinkler, deluge, water spray, foam, and standpipe systems used in fire service.

INVESTIGATED TO STANDARD UL 789.

مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

