

تاريخ الطباعة : 2018-06-05  
وقت الطباعة : م 2:55  
رقم الطلب : PAC18006306



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

## شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج  
بيانات المنشأة

رقم السجل التجاري : 98004  
رقم قيد المنشأة : 16-7974-00  
البريد الإلكتروني :  
التصنيف : Fire Fighting systems  
إسم المنتج : Valves (OS&Y, Butterfly, Globe, Check, Gate Relief Valves etc)

### تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

### ملاحظات :

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني .
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

04/06/2020

تاريخ الإنتهاء :

05/06/2018

تاريخ الاعتماد :

مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

/٤



بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2018-06-05 : التاريخ  
PERMIT PAC18006306 : رقم الطلب



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Valves (OS&Y, Butterfly, Globe, Check, Gate Relief Valves etc)	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Fighting systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box		مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	VALVEIT SRL / ITALY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :
الوصف		الموديل
Gate Valves, OS&Y, Size, in. 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, End Configuration: F by F, 300 psig		VIT-GTR-300
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- 0003062677 - Factory Mutual (FM) - HMRZ. EX27548 - Underwriters Laboratories (UL)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
RECOMMENDATIONS		التوصيات
Standard: UL 262, "Gate Valves for Fire-Protection Service."		

مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

